

040	Бытовые пом.	7,6	2,7	20,6		1			30	0	П1	
041	Бытовое пом.	7,6	2,7	20,6		1			30	0	П1	
049	Технические пом. бассей- на	150,4	2,7	406,1			1		0	410		В7
052	Загрузочная	33,0	2,7	89,2		3			270	0	П8	
054	Кл. сухих продуктов	14,4	2,7	38,7			1		0	40		В12
055	Кладовая отходов	10,8	2,7	29,1			10		0	300		В19
058	Бытовое пом.	13,5	2,7	36,3		по ба- лансу			125	0	П1	
059	С/у (1 ун.)	2,9	2,7	7,8			50/1 ун.			50		В1
060	Душ (1 сет.)	11,0	2,7	29,7			75/1 сет.			75		В1
062	Насосная	13,2	2,7	47,0			1		0	50		В11
063	Водомерный узел	10,5	2,7	28,4			1		0	30		В11
064	Насосная	13,2	2,7	47,0			1		0	50		В11
065	Тех пом.	131,6	2,7	355,4			1		0	360		В11
067	Телоцентр	11,3	2,7	41,3			3		0	130		В11
	<b>1 ЭТАЖ</b>											
101	Фойе	192,0	3,9	749,0		по ба- лансу	1		1310	750	П10	В20
102	Гардероб	21,9	3,9	85,4			1		0	90		В20
103	Гардероб	32,7	3,9	127,5			1		0	130		В20
104	Раздевальня	10,4	3,9	40,6					0	0		через фойе
105	Колясочная	11,1	3,9	43,1			1		0	50		через тамбур
106	Колясочная	11,1	3,9	43,1			1		0	50		через тамбур
107	Регистратура	18,2	3,9	71,0		2	2		150	150	П10	В20
108	Электрощитовая	17,6	3,9	68,8			1		0	70		В11

109	Венткамера 1	17,6	3,9	68,8		2		140	0	П10	
110	Пом. уб. инвентаря	3,6	3,9	14,2		1		0	20		В3
111	С/у (1 ун.)	3,7	3,9	14,5		50/1 ун.		0	50		В3
112	С/у (1 ун.)	3,7	3,9	14,5		50/1 ун.		0	50		В3
113	С/у (1 ун.)	4,3	3,9	16,7		50/1 ун.		0	50		В3
114	С/у (1 ун.)	2,7	3,9	10,6		50/1 ун.		0	50		В4
115	С/у (1 ун.)	2,7	3,9	10,6		50/1 ун.		0	50		В4
116	С/у (1 ун.)	3,9	3,9	15,1		50/1 ун.		0	50		В4
117	Пом. уб. инвентаря	3,6	3,9	14,0		1		0	20		В4
118	Выставочный зал	41,5	3,9	161,7		2		330	330	П14	В24
119	Выставочный зал	35,8	3,9	139,7		2		280	280	П11	В21
121	Кафе на 24 места	98,3	3,9	383,4	24	20/1чел		480	480	П9	В15
122	Кухня	15,5	3,9	60,5		60% выт.	2	620	130	П9	В15
	МО над плитой								900		В15
123	Мойка столовой посуды	11,1	3,9	43,3		4	6	180	260	П9	В15
	МО посудомоечная машина								1500		В16
124	Пом. для кружковой работы	27,9	3,9	108,8	4	20/1чел		80	80	ПЕ	ВЕ
125	Пом. для кружковой работы	26,8	3,9	104,6	4	20/1чел		80	80	ПЕ	ВЕ
126	Пом. для кружковой работы	26,2	3,9	102,3	4	20/1чел		80	80	ПЕ	ВЕ
127	Пом. для кружковой работы	47,0	3,9	183,4	6	20/1чел		120	120	П11	В21
128	Пом. для занятий (10 чел.)	53,5	3,9	208,8	10	20/1чел		200	200	П11	В21
129	Кабинет заведующей (4 чел.)	22,5	3,9	87,9	4	40/1чел		160	160	ПЕ	ВЕ
130	Пом. архива	21,2	3,9	82,8		1	1	90	90	ПЕ	ВЕ

131	Каб. юрисконсула	12,3	3,9	48,0		3м3/ч/ 1м2	20	20	ПЕ	ВЕ	ОКНО
132	Кабинет (6 чел.)	26,7	3,9	104,1	6	40/1чел	240	240	ПЕ	ВЕ	ОКНО
133	Каб. заведующего	12,6	3,9	49,0		3м3/ч/ 1м2	20	20	ПЕ	ВЕ	ОКНО
134	Фотолаборатория	13,1	3,9	50,9		2	3	110	П11	В9	
137	Кладовая	11,5	3,9	44,9		1	0	50		В14	
138	Кладовая	11,5	3,9	44,9		1	0	50		В13	
143	Раздевалка	33,0	3,9	128,7		по ба- лансу	200	0	П1		
144	Раздевалка	33,0	3,9	128,7		по ба- лансу	200	0	П1		
145	Душ (2 сет.)	11,0	3,9	42,9		75/1 сет.		150		В1	
146	Душ (2 сет.)	11,0	3,9	42,9		75/1 сет.		150		В1	
147	С/у (1 ун.)	3,5	3,9	13,6		50/1 ун.		50		В1	
148	С/у (1 ун.)	3,5	3,9	13,6		50/1 ун.		50		В1	
151	Пом. бассейна	209,1	3,9	815,5	12	3 не ме- нее 80м3/чел	2450	2450	П3	В6	
153	Инвентарная	12,9	3,9	50,4		1	0	60		В14	
154	Тренеры	19,4	3,9	75,6		1	80	80	ПЕ	через душ В2	ОКНО
157	Душ (1 сет.)	2,3	3,9	9,0		75/1 сет.	0	75		В2	
156	Кабинет заведующего	22,7	3,9	88,5	4	40/1чел	160	160	ПЕ	ВЕ	ОКНО
158	Пом. уб. инвентаря	5,8	3,9	22,5		1		30		В1	
159	С/у (1 ун.)	3,5	3,9	13,6		50/1 ун.		50		В1	
160	С/у (1 ун.)	4,3	3,9	16,9		50/1 ун.		50		В1	
161	С/у (1 ун.)	3,5	3,9	13,6		50/1 ун.	0	50		В2	
162	С/у (1 ун.)	4,3	3,9	16,9		50/1 ун.	0	50		В2	
163	Пом. уб. инвентаря	5,8	3,9	22,5		1	0	30		В2	

164	Венткамера 2 <b>2 ЭТАЖ</b>	23,3	3,9	91,0		2		190	0	П5		
201	Мастерская сувениров	40,3	3,3	132,9		1	1	140	140	ПЕ	ВЕ	ОКНО
	МО токарный станок						по зад. ТХ		1000			установка ПР-2500
	МО лобзик						по зад. ТХ		800			
202	Худ. мастерская	40,2	3,3	132,8		1	1	140	140	ПЕ	ВЕ	ОКНО
203	Швейная мастерская	38,9	3,3	128,3		1	1	130	130	ПЕ	ВЕ	ОКНО
204	Кл. мастерских	21,0	3,3	69,4			1	0	70			В12
205	Кл. мастерских (худож.)	7,9	3,3	26,0			1	0	30			В12
206	Кл. мастерских (швейных)	11,6	3,3	38,3			1	0	40			В12
207	Уч. класс для инвалидов	51,3	3,3	169,3	12	40/1чел		480	480	П14	В24	
208	Пом. психолог. тестирования	56,7	3,3	187,2		2	2	380	380	П11	В21	
209	Компьютерный класс (7 мест)	57,0	3,3	188,1	7	40/1чел		280	280	ПЕ	ВЕ	ОКНО
210	Кабинет заведующей (4 чел.)	21,8	3,3	71,9	4	3м3/ч/ 1м2		30	30	ПЕ	ВЕ	ОКНО
211	Тренировочная комната	10,8	3,3	35,6		60/1чел		60	0	П11		через с/у
	Тренировочная комната	12,7	3,3	41,9		60/1чел		60	0	П11		через с/у
	Общий с/у	5,2	3,3	17,2			50/1 ун.	0	50		В4	
212	Кабинет ( 2 чел.)	13,1	3,3	43,2	2	40/1чел		80	80	ПЕ	ВЕ	ОКНО
213	Кабинет подгонки протезов	12,3	3,3	40,4	2	40/1чел		80	80	ПЕ	ВЕ	ОКНО
214	Мед. пункт	14,6	3,3	48,0		3	4	150	200	П13	В23	
215	Кабинет массажа	18,2	3,3	60,1		2	3	130	190	ПЕ		
	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5			50/1 ун.	0	50		В4	

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов

61

216	Каб. соц.-быт. адаптации	23,3	3,3	77,0	2	40/1чел	80	80	ПЕ	ВЕ	ОКНО
217	Кабинет зав. отд.	12,7	3,3	41,8	2	40/1чел	80	80	ПЕ	ВЕ	ОКНО
218	Кабинет проблем семьи	12,0	3,3	39,7	2	40/1чел	80	80	ПЕ	ВЕ	ОКНО
219	Кабинет уч. дефектолога	13,1	3,3	43,1	2	40/1чел	80	80	ПЕ	ВЕ	ОКНО
220	Кабинет психолога	13,1	3,3	43,1	2	40/1чел	80	80	ПЕ	ВЕ	ОКНО
221	Ком. соц.-быт. адаптации	25,4	3,3	83,8	2	40/1чел	80	80	ПЕ	ВЕ	ОКНО
222	Кабинет заведующего	22,8	3,3	75,1	2	40/1чел	80	80	ПЕ	ВЕ	ОКНО
223	Комната коррекции	23,3	3,3	76,8	4	40/1чел	160	160	П11	В21	
224	Комната техника	13,2	3,3	43,5		1	50	50	П11	В21	
225	Комната техника	13,2	3,3	43,5		1	50	50	П11	В21	
226	Зал для занятия спортом	290,2	5,9	1712,0	25	80 м <sup>2</sup> /ч на 1 чел.	2000	2000	П2	В5	
227	Инвентарная	20,2	3,3	66,7		1	0	70		В5	
228	Тренеры	20,3	3,3	67,0		1	140	70	П2	В5	
229	Раздевалка	27,0	3,3	89,2		2 по ба-лансу	200	0	П1		
230	Раздевалка	27,0	3,3	89,2		по ба-лансу	200	0	П1		
231	Душ (2 сет.)	11,0	3,3	36,3			0	150		В2	
232	Душ (2 сет.)	11,0	3,3	36,3			0	150		В2	
233	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5			0	50		В2	
234	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5			0	50		В2	
239	АТС	21,6	3,3	71,3			0	80	ПЕ	ВЕ	ОКНО
240	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5			0	50		В3	
241	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5			0	50		В3	
242	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5			0	50		В3	
243	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5			0	50		В4	

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов

62

244	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5				50/1 ун.	0	50		В4
245	С/у (1 ун.)	4,3	3,3	14,3				50/1 ун.		50		В1
246	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5				50/1 ун.		50		В1
247	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5				50/1 ун.	0	50		В2
248	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5				50/1 ун.	0	50		В2
249	Пом. уб. инвентаря	2,2	3,3	7,3				1	0	10		В2
250	Пом. уб. инвентаря	2,2	3,3	7,3				1		10		В1
255	С/у (1 ун.)	3,5	3,3	11,5				50/1 ун.	0	50		В4
	<b>3 ЭТАЖ</b>											
301	Приемная	12,6	3,0	37,8				1	0	40	ПЕ	ВЕ ОКНО
302	Кабинет директора	22,2	3,0	66,6				1	0	70	ПЕ	ВЕ ОКНО
303	Зам. дир. по соц. раб.	12,6	3,0	37,8				1	0	40	ПЕ	ВЕ ОКНО
304	Зам. дир. по АХ	12,6	3,0	37,8				1	0	40	ПЕ	ВЕ ОКНО
305	Отдел кадров	12,6	3,0	37,8				1	0	40	ПЕ	ВЕ ОКНО
306	Плановый отдел	12,6	3,0	37,8				1	0	40	ПЕ	ВЕ ОКНО
307	Гл. бухгалтер	22,3	3,0	66,9				1	0	70	ПЕ	ВЕ ОКНО
308	Бухгалтерия	22,3	3,0	66,9				1	0	70	ПЕ	ВЕ ОКНО
310	Комната техника	21,1	3,0	63,2	2		40/1чел		80	80	П11	В21
311	Комната переговоров	23,3	3,0	69,8		2		3	140	210	П11	В21
312	Пом. уб. инвентаря	7,7	3,0	23,0				1	0	30		В3
313	Комната приема пищи	32,3	3,0	96,8		2		3	200	300	П9	В15
314	Обеденный зал на 12 чел.	36,8	3,0	110,3	12		20 м²/ч на 1 чел.		240	240	П9	В15
315	Кухня	22,4	3,0	67,3			60% выт.	2	620	140	П9	В15
	МО над плитой поз. 3.15									900		В15

316	Мойка посуды МО посудомоечная машина	6,3	3,0	18,8		4	6	80	120	П9	В15
317	Мойка посуды МО посудомоечная машина	6,3	3,0	19,0		4	6	80	120	П9	В15
318	Гостиная для досуга	43,8	3,0	131,3		2	2	270	270	П14	В24
319	Комната персонала	21,6	3,0	64,9		по балансу		75		ПЕ	
348	Душ (1 сет.)	11,0	3,0	33,0			75/1 сет.		75		В1
320	Кабинет заведующего	18,7	3,0	56,0	22			0	0	ПЕ	ВЕ
321	Комната 12	12,5	3,0	37,4				0	0	ПЕ	
	Общий с/у	4,2	3,0	12,5			50/1 ун.		50		В*
322	Комната 10	12,5	3,0	37,4				0	0	ПЕ	
	Общий с/у	4,2	3,0	12,5			50/1 ун.		50		В*
323	Комната 10	12,5	3,0	37,4				0	0	ПЕ	
	Общий с/у	4,2	3,0	12,5			50/1 ун.		50		В*
324	Комната 9	12,5	3,0	37,4				0	0	ПЕ	
	Общий с/у	4,2	3,0	12,5			50/1 ун.		50		В*
325	Комната 8	12,5	3,0	37,4				0	0	ПЕ	
	Общий с/у	4,2	3,0	12,5			50/1 ун.		50		В*
326	Комната 7	12,5	3,0	37,4				0	0	ПЕ	
	Общий с/у	4,2	3,0	12,5			50/1 ун.		50		В*
327	Комната 6	12,5	3,0	37,4				0	0	ПЕ	
	Общий с/у	4,2	3,0	12,5			50/1 ун.		50		В*
328	Комната 5	12,5	3,0	37,4				0	0	ПЕ	
	Общий с/у	4,2	3,0	12,5			50/1 ун.		50		В*