


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ШУРФОВ




Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №


План подвала
ул. Чудновского, д. 2-б

ПЛАН ФУНДАМЕНТА ШУРФ №1



Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм	Кол.уч	Лист
№ док	Подпись	Дата

ШУРФ №1
РАЗРЕЗ 1-1




Примечание:

Поверхность монолитного ростверка без видимых повреждений и деформаций.
 Горизонтальная гидроизоляция на обрезах фундамента не выполнена.
 Грунтовая вода при отрывке шурфа встречена на глубине 70 см от поверхности подколонника ростверка.
 Фундаменты условно приняты симметричными.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм	Коп.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
-----	--------	------	-------	---------	------

ШУРФ №1
РАЗРЕЗ 2-2



Примечание:

Поверхность монолитного ростверка без видимых повреждений и деформаций.

Горизонтальная гидроизоляция на обресе фундамента не выполнена.


Грунтовая вода при отрывке шурфа встречена на глубине 70см от поверхности подколонника ростверка.

Фундаменты условно приняты симметричными.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ШУРФ №2
РАЗРЕЗ 2-2




Примечание:

Поверхность монолитного ростверка без видимых повреждений и деформаций.
 Горизонтальная гидроизоляция на обресе фундамента не выполнена.
 Грунтовая вода при отрывке шурфа встречена на глубине 70см от поверхности подколонника ростверка.
 Фундаменты условно приняты симметричными.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.


Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ПЛАН ФУНДАМЕНТА ШУРФ №3



Инв. № подл.	Взам. инв. №
Изм	Подпись и дата
Кол.уч	Инв. № подл.
Лист	Подпись и дата
№ док	Инв. № подл.
Подпись	Подпись и дата
Дата	Инв. № подл.

ШУРФ №3 РАЗРЕЗ 1-1




Примечание:

Поверхность монолитного ростверка без видимых повреждений и деформаций.
 Горизонтальная гидроизоляция на обресе фундамента не выполнена.
 Грунтовая вода при отрывке шурфа встречена на глубине 70см от поверхности подколонника ростверка.
 Фундаменты условно приняты симметричными.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ШУРФ №3
РАЗРЕЗ 2-2



Примечание:

Поверхность монолитного ростверка без видимых повреждений и деформаций.
 Горизонтальная гидроизоляция на обресе фундамента не выполнена.
 Грунтовая вода при отрывке шурфа встречена на глубине 70см от поверхности подколонника ростверка.
 Фундаменты условно приняты симметричными.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
-----	--------	------	-------	---------	------